

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 46
_____ Л.В. Гейнц

План мероприятий, предписание № 47 от 15.03.2024 г.

№ п/п	Выявленные замечания	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Выявлено нарушение отделки в спортивном зале, что является нарушением п. 2.5.2 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П. п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. п.п. 2.5.3 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	до 30.08.2024	Подана заявка в МКУ ДЭАЗиИС
2	Ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.7.5 Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.	до 30.08.2024	Подана заявка в МКУ ДЭАЗиИС
3	В МБОУ СОШ № 46 обеспечить количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не соответствующих требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к		

<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (каб. 103, 104, 102, 106, 110, 114, 201, 211, 215, 218, , площадь в учебных кабинетах без учета площади , необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом :- не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий</p>		
---	--	--

Заместитель директора по АХР



С.В. Казанина