

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 86250041000117363768

Дата « 28 » 02 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Маяковского ул., д. 22, блок 1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rosпотребнадzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 30 г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1 « 14 » 03. 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86250041000117363768 в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, ИНН 8602017711, ОГРН 1048602087896

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 5/2.

1. Площади кабинетов недостаточны для количества учеников, площадь на одного ученика в начальной группе менее 2,5 м² на одного ребенка в кабинетах, комплектование классов от 26 до 30 человек, таким образом площадь учебных классов должна быть не менее 65, 0 кв.м. Помещения №№101,102,103,104,106,110,111,114,201,211,215,218,125/2,127/2219/2 менее 65 кв.м., что является нарушением п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В санузлах для мальчиков писсуары без перегородок, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 3. Отсутствует комната личной гигиены для девочек, что является нарушением п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 4. Выявлено нарушение отделки (пола, потолка, стен в виде трещин, потеков на стенах и потолке (актовый зал, лаборантская по физике, коридор), что является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».
 5. Отсутствует вентиляция местная над станками в кабинете технологии мальчиков каб. №117, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 6. В кабинетах № 110,106, кабинет биологии, 314 интерактивные доски находятся не по центру по центру фронтальной стены классного помещения, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».
 7. В кабинетах информатики №№ 107,108 освещение из окон падает сзади, что является нарушением п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».
 8. Ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления».
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить комплектование классов в помещениях №№ 101,102,103,104,106,110,111,114,201,211, 215, 218,125, согласно требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
2. Обеспечить в санузлах для мальчиков писсуары с перегородками, согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
3. Предусмотреть комнату личной гигиены для девочек, согласно п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
4. Устранить нарушение отделки (пола, потолка, стен в виде трещин, потеков на стенах и потолке (актовый зал, лаборантская по физике, коридор), согласно п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления». Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.

5. Предусмотреть местную вентиляцию над станками в кабинете технологии мальчиков каб. №117, согласно п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
6. Обеспечить в кабинетах № 110,106, кабинет биологии, 314 расположение интерактивной доски по центру по центру фронтальной стены классного помещения, согласно требованиям п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
7. Обеспечить левостороннее освещение в кабинетах информатики №№ 107,108, согласно требованиям п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.
8. Обеспечить ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале из материалов, безвредных для здоровья детей, согласно п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления. Срок устранения нарушений 01.09.2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, ИНН 8602017711, ОГРН 1048602087896

628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 5/2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1, тел. 360-003 (доб.8000) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 01.09.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

зам. директора по безопасности
(подпись)

(инициалы и фамилия)

2025 г.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № _ ПМ 86250041000117363768

Дата « 28 »_02_2025_года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Маяковского, 22, блок 1, г. Сургут, Ханты-Мансийск автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)360003

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«14»_марта_2025_г.,_16_час._00_мин.
(дата и время составления акта)

г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1

(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, ИНН 8602017711, ОГРН 1048602087896 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова, д. 5/2.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «_10»_марта_____2025_г.

по «_14_»_марта_____2025_г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок

проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»_исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 4 суток

С «10» марта 2025 г.

По «14» марта 2025 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «_» _____ г.

По «_» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Мищенко Мариной Юрьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: врач по общей гигиене Елисеева Е.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из	да

его отнесения к соответствующей категории риска	
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр _____
- 2) инструментальные исследования _____

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «10» марта 2025 г.

По «14» марта 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копия технического паспорта помещений.
2. Расписание звонков
3. Расписание занятий на 2024-2025 г.г. начальных классов
4. Копия гражданско-правового договора 311 на оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации помещений от 22.11.2023г с ООО «Авангард»
5. Акт ревизии вентиляционного оборудования от 23.12.2024г.
6. Акт инструментальных измерений от 23.08.2024г. в кабинете химии ООО «Запсибкомплект»
7. Акт ревизии вентиляционного оборудования от ООО «ЗССК» от 30.08.2024г.
8. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 35 от 15.05.2023г. с БУ «Городская клиническая поликлиника № 5»
9. Лицензия № 1972 от 23.03.2015г.
10. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО с бюджетной организацией № ЮЭ86КО2200001365 от 03.09.2024г.
11. Копия контракта на теплоснабжение
12. Копия договора на энергоснабжение
13. Копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение
14. Копия договора на горячее водоснабжение
15. Копия договора на теплоснабжение
16. Гражданско- правовой договор оказания услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов №14 с ООО «СвязьЭлектроМонтажСтрой» от 01.07.2024г.
17. Гражданско- правовой договор №9 оказания услуг по зимнему содержанию территории и крыши с ИП Маснюк В.М.
18. Копия договора №60 с АО «КШП» на безвозмездное пользование муниципальным имуществом от 03.02.2025г.
19. Протоколы лабораторных исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов осуществляет следующие виды деятельности, работ, услуг: образовательная деятельность, осуществляемая по основным общеобразовательным программам начального общего образования, общеобразовательным программам основного общего образования и общеобразовательным программам среднего общего образования, а также по программам дополнительного образования детей.

Обучение детей организовано в 2 смены. Количество обучающихся 1464 человек.

МБОУ СОШ №46 с углубленным изучением отдельных предметов расположено внутриквартально. Территория школы по периметру имеет ограждение. Имеется наружное освещение, осветительные приборы расположены по периметру территории и на входах в здание. Постройки и сооружения функционально не связанные со школой отсутствуют.

Участок объекта, общая площадь помещений 4030,8 кв.м

Территория общеобразовательной организации огорожена.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На самой площадке установлены мусоросборники (контейнеры). Площадка размещена на расстоянии не менее 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки.

Проезды, дорожки на территории имеют твердое покрытие.

Территория имеет наружное искусственное освещение по периметру территории и на фасаде здания. Построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией на территории нет.

Архитектурно-планировочные решения здания:

-кабинеты общеобразовательного начального звена выделены в отдельный блок и расположены на первом и втором этажах;

- пищеблок, гардеробы расположены на первом, медицинский блок, спортивный зал, актовый зал на втором этаже.

Цокольные и подвальные этажи под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы не используются.

Входы в здание оборудованы тамбурами с воздушно-тепловыми завесами.

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды (пандусы).

Гардеробы размещены на 1 этаже.

Гардеробы оборудованы вешалками и скамейками. Для сменной обуви имеются крючки. Для обучающихся, посещающих группы продленного дня, выделены игровые комнаты (из расчета не менее 2,5 м² на одного обучающегося).

Все учебные помещения имеют естественное освещение.

Замеры коэффициента естественной освещенности (КЕО) не проводились.

Оконные стекла не закрашены, цветы на подоконниках не стоят, мытьё стёкол проводят 2 раза в год.

Искусственное освещение: в учебных помещениях и помещениях дошкольного отделения система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами.

На момент обследования, технически исправны.

Светильники располагаются параллельно светонесущей стене.

Все кабинеты оборудованы софитами, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Все кабинеты оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами (жалюзи).

Требования к воздушно-тепловому режиму.

Здание общеобразовательных организаций оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции. Предоставлена копия ревизии акта вентиляционного оборудования.

Переносные обогревательные приборы не используются.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Учебные кабинеты оснащены системой общеобменной вентиляции.

В санузлах, умывальных, помещении для хранения уборочного инвентаря вентиляция вытяжная за счет вентиляционных каналов.

Требования к водоснабжению и канализации.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками.

ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым отобрана проба воды из системы централизованного водоснабжения, протоколы №№ 05377.25-05378.25 от 12.03.2024г. – результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21). (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820).

Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, умывальные, помещения медицинского назначения, помещения начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

Предоставлена копия договора на оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанчиков.

Здание общеобразовательного учреждения подключено к централизованным сетям канализации. Санузлы, умывальные, помещения пищеблока оборудованы системой водоотведения от раковин, унитазов и технологического оборудования.

Площади кабинетов недостаточны для количества учеников, площадь на одного ученика в начальной группе менее 2,5 м² на одного ребенка в кабинетах, комплектование классов от 26 до 30 человек, таким образом площадь учебных классов должна быть не менее 65, 0 кв.м. Помещения №№101,102,103,104,106,110,111,114,201,211,215,218,125/2,127/2,219/2 менее 65 кв.м., **что является нарушением** п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На каждом этаже расположены санузлы для мальчиков и для девочек. Для персонала выделены отдельные туалеты. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с холодной воды и унитазы. В каждом санузле имеется дозатор с мылом. В санитарных узлах установлены педальные ведра, рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, электрополотенца. В санузлах для мальчиков писсуары без перегородок, **что является нарушением** п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отсутствует комната личной гигиены для девочек, **что является нарушением** п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка учебных помещений: пол – линолеум, стены и потолок – покраска. Выявлено нарушение отделки (пола, потолка, стен в виде трещин, потеков на стенах и потолке (актовый зал, лаборантская по физике, коридор), **что является нарушением** п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления.

Здание общеобразовательных организаций оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции. Предоставлен акт инструментальных исследований в кабинете химии.

Отсутствует вентиляция местная над станками в кабинете технологии мальчиков каб. №117, **что является нарушением** п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой

В кабинетах установлены классные доски (с использованием мела) темно-зеленого цвета и антибликовое покрытие, интерактивные доски. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. В кабинетах № 110,106, кабинет биологии, 314 интерактивные доски находятся не по центру фронтальной стены классного помещения, **что является нарушением** п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления.

В кабинетах информатики №№ 107,108 освещение из окон падает сзади, **что является нарушением** п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления.

В кабинете биологии имеется водоснабжение.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена комната уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве, используется по назначению.

Спортивный зал. При спортивном зале имеются раздевалки отдельные для мальчиков и девочек, тренерская. В каждой раздевалке имеется туалет с подводкой горячей и холодной воды. При спортивном зале предусмотрены снарядная для хранения спортивного инвентаря.

Ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале выполнены из древесно-стружечных плит, **что является нарушением** п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления.

Внутренняя отделка спортивного зала: пол – дощатое покрытие, стены – водоземлюсионная краска, потолок – водоземлюсионная краска.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым проведены замеры параметров микроклимата в учебных классах. Протокол № 213.25.Ф от 11.03.2025 -результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820).

Перед входом в столовую установлено достаточное количество раковин для мытья рук. На раковинах имеется жидкое мыло и установлены электрополотенце.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. В учебных помещениях система общего

освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Все лампы в рабочем состоянии.

ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым проведены замеры уровней искусственного освещения в учебных классах. Протокол № 212.25.Ф от 11.03.2025 -результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820).

Медицинское обслуживание осуществляется БУХМАО-Югры «СГКП №5», согласно договору.

Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку. У всех работников общеобразовательной организации пройден периодический медицинский осмотр.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдена.

Территория общеобразовательной организации содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

Мусор на территории общеобразовательного учреждения не сжигается.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений между сменами и после окончания уроков. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используется део-хлор. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, недоступных для обучающихся (в помещении для хранения уборочного инвентаря). Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым отобрана проба дезинфицирующих средств. Согласно протокола лабораторных исследований № 05380.25, 05379.25 от 12.03.2025г. дезинфицирующий раствор соответствует заявленной концентрации. (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820).

по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы лабораторных исследований, предписание об устранении нарушений, экспертное заключение.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт

Мищенко М.Ю.
(Ф.И.О)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

по завершении *зав. директора по АХ*
Мищенко М.Ю.
(указывается информация о контролируемом лице)

« 14 »

03

20 25 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)